



ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

N.º 004/ADSE-3 – 23.04.2012

CONCORRÊNCIA Nº 001/ADSE/SBVT/2012

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS OPERACIONAIS E COMERCIAIS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALLES – SBVT, EM VITÓRIA/ES.”

PROTOCOLO DE ENTREGA

EMPRESA	
---------	--

NOME:	
RG Nº	DATA:

ASSINATURA

DEVOLVER ESTE PROTOCOLO DE ENTREGA À COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES - FAX (0XX31) 3689-2297



ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS N.º 004/ADSE-3 – 23.04.2012

CONCORRÊNCIA Nº 001/ADSE/SBVT/2012

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS OPERACIONAIS E COMERCIAIS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALLES – SBVT, EM VITÓRIA/ES.”

Nos termos do subitem 16.7 do Edital da Licitação em referência, a Comissão de Licitação designada para processar e julgar a Licitação, com base em parecer emitido pelos membros técnicos, presta os seguintes esclarecimentos acerca de perguntas formuladas por empresa interessada em participar do certame.

1ª PARTE - PERGUNTA E RESPOSTA

1ª PERGUNTA

O subitem listado abaixo esta com unidade, quantidade e preço unitário em branco. Favor esclarecer e/ou corrigir.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4.7	Bancadas, Acessórios, Louças e Metais				
4.7.1	Retirada de bancadas, acessórios, louças e metais				

RESPOSTA

Houve um erro de numeração e o item está com a unidade, quantidade e preço unitário zerados pelo fato dele ser um título e os elementos constante deste item estão nos subitens seguintes.



2ª PERGUNTA

A numeração de alguns itens da planilha encontram-se desordenados. Favor verificar.

RESPOSTA

Considerar numeração da planilha apresentada pela Infraero.

3ª PERGUNTA

Favor indicar o modelo e fabricante para equipamento a ser cotado conforme descrição em planilha.

20	ESTEIRA PARA BAGAGENS		
20.1	ESTEIRA DE LIGAÇÃO PARA AEROPORTO E TRANSPORTE DE ROLOS LIVRES COMPRIMENTO 5015 MM, LARGURA UTIL 850 MM INCLUINDO MESA ACUMULADORA 800 X 1000 MM	und	1

RESPOSTA

A esteira de ligação deve seguir a especificação mínima constante no arquivo “ELM – Esteira”.

4ª PERGUNTA

Para atendimento ao item 6.3 alínea “c”, entendemos que podemos utilizar nosso modelo de composição de preço unitário no formato do nosso programa de orçamento no qual consta todas os dados que estão descrito no modelo de composição unitária enviada pela Infraero. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA

Sim, o entendimento está correto.

5ª PERGUNTA

O modelo Streaming Client HP ST5740, saiu de linha, o modelo ThinClient T5570 mais se enquadra as configurações solicitadas. Este modelo não suporta 16GB de memória flash.

RESPOSTA

Considerar como referência para o Mini PC (item 17.1.1) o modelo HP Thin Client T5740 ou outro de mesma equivalência técnica.



6ª PERGUNTA

Com relação ao item 17.2.1 Monitor LFD 40” ref. 400UX-3 – Samsung, d planilha de serviços e preços, o modelo solicitado foi descontinuado pelo fabricante. Qual especificação do modelo que deverá ser fornecido?

RESPOSTA

As especificações mínimas do equipamento a ser fornecido constam no documento VT.06/460.92/04817/00.

7ª PERGUNTA

De acordo com o projeto Arquitetura e Urbanismo Detalhes de Imóveis codificação VT.06/201.07/04716/01, em qual item da planilha de serviços e preços que foi considerado o fornecimento e a instalação do Balcão Casa de Câmbio?

RESPOSTA

A execução do balcão da casa de câmbio, detalhado na prancha VT.06/201.07/04716/01, não faz parte do escopo da obra e não está presente em nenhum item da planilha de orçamento. Favor desconsiderá-lo.

2ª PARTE – RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital, inclusive a data de abertura da licitação, dia 02.05.2012, às 09:00 horas, no Auditório da Superintendência Regional do Sudeste da INFRRAERO, localizado no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG.

Confins/MG, 23 de abril de 2012.

MARTA SIBÉRIA SALOMÃO MARTINS
Presidente da Comissão de Licitação

FLAVIANA ABREU DE PAULA
Membro

GABRIELA DOMINGUES DO AMARAL
Membro