

DETALHE "Y2"
ESC. 1:5



VISTA D2 – D2
ESC. 1:5



DETALHE "Z2"
ESC. 1:5



DETALHE "W2"
ESC. 1:5

NOTAS

1 – DIMENSÕES EM MILÍMETRO.
2 – MEDIDAS CONFORME BOMBA KSB–MEGANORM 100–250
AS MEDIDAS FINAIS DEVERÃO SER CONFIRMADAS ANTES DA CONSTRUÇÃO COM A MASCARA DA BOMBA EFETIVAMENTE FORNECIDA.
3 – AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO VER INDICAÇÃO NO DESENHO



CORTE B2 – B2
ESC. 1:5



DETALHE "X2"
ESC. 1:2,5



CORTE C2 – C2
ESC. 1:2,5



PLANTA CHAVE
SEM ESCALA

ESCALA GRÁFICA
0 10 100 150 500



CORTE A2 – A2
ESC. 1:10



PLANTA–BASE DE INÉRCIA
ESC. 1:10

PESO BOMBA COMPLETA	=	320 kg
PESO BASE INÉRCIA	=	670 kg
PESO TOTAL	=	990 kg

BOMBAS ÁGUA GELADA SECUNDÁRIAS
BOMBAS BAGS–04 E 05
BOMBAS KSB MEGANORM 100–250
BASES DE INÉRCIA

DESENHOS DE REFERÊNCIA

NÚMERO	TÍTULO	PROCEDÊNCIA
SDU/TPS/151.1303	EMBARQUE - SUBSOLO-PLANTA	CONSÓRCIO ODEBRECHT/CARIOCA/CONSTRUCAP
SDU/TPS/151.1335	EMBARQUE - SUBSOLO - CORTE TRANSVERSAL 5	CONSÓRCIO ODEBRECHT/CARIOCA/CONSTRUCAP
SDU/TPS/653.1122	EMBARQUE-SUBSOLO-PLANTA CENTRAL DE ÁGUA GELADA	CONSÓRCIO ODEBRECHT/CARIOCA/CONSTRUCAP
SDU/TPS/653.1123	EMBARQUE-SUBSOLO-CORTES TUBULAÇÃO	CONSÓRCIO ODEBRECHT/CARIOCA/CONSTRUCAP
SDU/TPS/067.1066	EMBARQUE-SUBSOLO-INTERFACEAMENTO DE SISTEMAS	CONSÓRCIO ODEBRECHT/CARIOCA/CONSTRUCAP
SDU/TPS/653.ET-1002	ESPECIFICAÇÃO TECNICA DO AR CONDICIONADO	CONSÓRCIO ODEBRECHT/CARIOCA/CONSTRUCAP

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	PROJETISTA	DESENHISTA	APROVADO
B	PARA USO DO CONSÓRCIO	20/12/06	SDM	ALEX	
A	EMISSÃO INICIAL	30/09/06	SDM	C.A.O.	

CONSORCIO
ODEBRECHT / CARIOCA / CONSTRUCAP

T-04022/E-T01
DE-01-MC53-166

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
INFRAERO

DATA	REV.	DESENHISTA
INDICADAS	SET/2006	DAMÁSIO

AEROPORTO SANTOS-DUMONT
TERMINAL DE PASSAGEIROS
MECÂNICA / AR CONDICIONADO
EMBARQUE - SUBSOLO - CENTRAL DE ÁGUA GELADA
BASES DE INÉRCIA DAS BOMBAS DE ÁGUA GELADA

TIPO DE OBRA	TIPO DE DOCUMENTO
CONSTRUÇÃO	EXECUTIVO

SDU/TPS/653-1243-RB

SDU/TPS/653.1243-RB

PLOTAGEM

Nº	Nº	Nº	
1	7	0,1	80
2	7	0,2	40
3	7	0,3	30
4	7	0,4	25
5	7	0,5	20
6	7	0,6	15
7	7	0,8	12
8	7	1,0	10
9	7	1,2	8
10	7	1,5	6
11	8	0,1	60
12	8	0,2	30
13	8	0,3	20
14	8	0,4	15
15	8	0,5	12
16	8	0,6	10
17	8	0,8	8
18	8	1,0	6
19	8	1,2	5
20	8	1,5	4