

**ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 002/ADSP-4/2013
EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 001/ADSP/SBSP/2013**

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MÓDULO OPERACIONAL – MOP, NO AEROPORTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – PROFº URBANO ERNESTO STUMPF - SP”.

Nos termos do subitem 1.3 do Edital da Licitação em referência, a Comissão de Licitação presta os seguintes esclarecimentos acerca das perguntas formuladas por empresas sobre a interpretação do texto do referido Edital.

1ª PARTE - PERGUNTAS E RESPOSTAS

PERGUNTA 1

Com relação ao item 3.4.2.5, precisamos saber qual é a espessura do granito a ser fornecido?

RESPOSTA

A espessura do granito é **3,0 cm**

PERGUNTA 2

Com relação ao item 3.2.4, Lajes Treliça precisamos saber qual a Carga que a laje irá suportar? Distribuição dos apoios (pilares) de sustentação desta? No projeto de arquitetura não vemos o posicionamento da Laje. Favor esclarecer para que possamos cotar corretamente o item a ser fornecido.

RESPOSTA

O posicionamento das lajes está no desenho SJC/MOP/203.003. A carga que a laje irá suportar está na Memória de Cálculo SJC_MOP_203_MC_047.

2ª PARTE – RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital.

São Paulo, 28 de maio de 2013.

DORALICE FAGUNDES DA SILVA
Presidente Suplente

SHEILA A. CUNHA SILVA PIMENTA
Membro Técnico

(A.A. n.º 394/ADSP(ADSP-4)/2013)

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência Regional São Paulo
Rua General Pantaleão Teles, n.º 40 - Parque Jabaquara — São Paulo - SP
CEP 04355-040 - Tel: (0xx)(11) 5033-3795/3812 Fax: (0xx) (11) 5033-3789
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>