



EDITAL DO PG-e Nº. 012/ADNO/SBBE/2014

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 001/ADNO-3/SBBE/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RANHURAS (GROOVING) NO PAVIMENTO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM/VAL DE CANS/ JÚLIO CEZAR RIBEIRO, EM BELÉM/PA.

Nos termos do Edital da Licitação em referência, o Pregoeiro, por julgar pertinentes os questionamentos da empresa licitante, subsidiado pela área técnica presta os seguintes esclarecimentos:

PERGUNTAS E RESPOSTAS

PERGUNTA 01:

“As especificações Técnicas, na folha 12/18, item 2.1, estipulam corretamente, que o afastamento entre ranhuras será de 31mm, contados dos eixos entre duas ranhuras, assim a parede superior entre as ranhuras teria 25mm. Ocorre que o desenho técnico também disponibilizado, vai de encontro as especificações técnicas, pois ao nosso ver por equivoco, considera 31mm, para parede superior entre ranhuras não partindo portanto dos eixos das mesma para atingir o distanciamento estipulado...”

RESPOSTA 01:

Devem ser consideradas as informações constantes nas Especificações Técnicas.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2014.

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE MATOS

Pregoeiro

Ato Adm. nº 079/ADNO(ADNO-3)/2014