



LEGENDA

- G.L.P. - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
- S.H.P. - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
- ABRIGO PARA MANGUEIRAS
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10,0 L
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 4,0 Kg (CO2)
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4,0 Kg (PQS)
- HIDRANTE DE RECALQUE
- QUADRO REGULADOR 1"ESTÁGIO
- TUBULAÇÃO DE G.L.P. (FERRO GALVANIZADO)
- TUBULAÇÃO DE S.H.P. (AÇO GALVANIZADO)

Rev.	Modificações	Data	Conf.	Aprov.	Aprovação Infraero

Desenho	Nome	Visto	Data	Aprovação Infraero SRSP
ENR RODRIGO DA SILVA ROCHA				Visto
Projeto				Engº Rômulo Fontesle Cavalcante Coordenador de Projeto - EGSP-2 CONFEA 070237199-8
ENR SÉRGIO LUIZ DO AMARAL LOZOVEY CREA-SC 0137084-0				
Conferido				
ENR SÉRGIO LUIZ DO AMARAL LOZOVEY CREA-SC 0137084-0				Aprovado
Aprovado				Engº Davi do Monteiro Gerente de Engenharia - EGSU CREA-SP 79252/D
ENR RAUL MACGOGA GALLARZA CREA-SC 032818-7	Substituído por			

- NOTAS:
- 01 - VER DETALHES DOS HIDRANTES NA FOLHA 300.005/R2
 - 02 - VER RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES FOLHA 300.004/R2
 - 03 - VER RESERVATÓRIO E CISTERNA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA FOLHA 304.008/R2

Superintendência Regional de São Paulo/SRSP
aeroporto de Joinville Lauro Carneiro de Loyola - SC
serviço de salvamento e combate a incêndio
projeto de proteção contra incêndio - projeto executivo
Construção do novo prédio do sescinc
HIDRANTES, GÁS, EXTINTORES E ROTA DE FUGA
ESQUEMA ISOMÉTRICO DOS HIDRANTES
Estel Engenharia Ltda
escala data
1/75 AGO/2010 | JVL | ECB | 304.004/R0

